



Zduńska Wola, dnia 24.06.2024 r.

ZSP.ZP.261.14.2024

Dotyczy: „**Dostawa gazów medycznych dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli**”

Wyjaśnienie do SWKO

1. Jakimi zbiornikami dysponuje Zamawiający?

Zamawiający dysponuje zbiornikiem na azot o pojemności 60l

2. Jaki jest wolumen jednorazowego tankowania?

Wolumen jednorazowego tankowania jest w granicach 40-60 kg

3. Jaka jest częstotliwość tankowań (szacunkowa) w skali tygodnia i miesiąca.

Tankowanie azotu odbywa się średnio co 14 dni (2 x w miesiącu)

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Majer